

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora

v.d. Sekretarka Sekretarijata Milica Manojlović dipl.ing.arh.

Trg magnolija br. 1

85320 Tivat, Crna Gora

Broj: 1007
Podgorica: 4.2.2022

Primljeno	09-02-2022	
Organ	09-333/21-604/17	Vrijednost

PREDMET: Mišljenje na dostavljeni predlog programskog zadatka za trasu kablovskih podzemnih vodova 10 kV za uklapanje u TS 35/10 kV „Tri Krsta“ u 10 kV mrežu

Dopisom br. 09-333/21-604/3 od 18.01.2022. godine, koji je zaveden u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES-u) AD Podgorica pod brojem 532-700 od 25.01.2022. godine, obratili ste se zahtjevom za dostavljanje mišljenja i tehničkih uslova za trasu kablovskih podzemnih vodova 10 kV za uklapanje u TS 35/10 kV „Tri Krsta“ u 10 kV mrežu a za potrebe izrade Programskog zadatka koji će biti sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i na osnovu kojega će biti izrađen Glavni projekat.


Imajući u vidu da će CGES izvršiti polaganje 2x110 kV kablovskog voda u trupu saobraćajnice MR2, od buduće lokacije TS 110/35 kV „Radovići“ koja je planirana na katastarskoj parceli 1088/1 KO Radovići, do postojećeg 110 kV DV „Lastva – Tivat“ (stubnog mjesta br.170) gdje će biti povezan po principu ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV „Lastva -Tivat“, neophodno je prilikom izrade tehničke dokumentacije uzeti u obzir Idejni projekat kablovskog voda 2x110 kV od TS 110/35 „Radovići“ do stuba 170 i 170A dalekovoda „Lastva- Tivat“, kao i pridržavati se sledećih tehničkih uslova:

Tehnički uslovi za približavanje i ukrštanje drugih energetske kablova sa kablom 110 kV :

- Nije dozvoljeno paralelno vođenje 110 kV kabla ispod ili iznad NN, SN ili drugih 110kV kablova (paralelno vođenje u vertikalnoj ravni).
- Najmanji razmak 110 kV kabla od postojećeg NN, SN ili drugog 110 kV kabla treba da iznosi:
 - 1.5 m pri paralelnom vođenju, u horizontalnoj ili kosoj ravni, odnosno,
 - 1.0 m pri ukrštanju.
- Pored toga, kod paralelnog vođenja u kosoj ravni najbliža tačka kabla 110 kV, projektovana na horizontalnu ravan u nivou postojećeg kabla nižeg napona, mora da bude udaljena od kabla nižeg napona najmanje 0.5 m.

Tehnički uslovi za približavanje i ukrštanje telekomunikacionih kablova sa energetskim kablom 110 kV :

- Dozvoljeno je paralelno vođenje telekomunikacionog (TK) i 110 kV kabla na međusobnom razmaku od najmanje 1 m.
- Prilikom ukrštanja, energetski kabl se, po pravilu, postavlja ispod TK kabla. Ukrštanje TK kabla i 110 kV kabla vrši se na razmaku od najmanje 0,5 m. Ugao ukrštanja treba da bude:

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400. fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona 5 Ul. Mažine bb, Tivat tel: +382 32 671 104 tel: +382 31 327 060 Br. 30-20-05-399/1 U Tivtu, 14.02.2022. godine
	Crna Gora OPŠTINA TIVAT	

Primljeno:	15-02-2022			
Organ. j.	Posl.	Re. br.	Pril. g.	Vrijednost
09-333	21-604	19		

Opština Tivat
Sekretarijat za uređenje prostora

Postupajući po zahtjevu (vaš br. 09-333/21-604/12 od 01.02.2022.god.) Opštine Tivat-Sekretarijata za uređenje prostora, broj 30-20-05-399 od 03.02.2022.god., za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju podzemnih 10kV vodova za uklapanje TS 35/10kV „Tri krsta“ u 10kV mrežu, na kat.par. 1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6 i 1045/69 KO Radovići u zahvatu PPPN za obalno područje Crne Gore do 2030.godine, investitora „CEDIS“ d.o.o. Podgorica izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


Za navedeni objekat podzemni 10kV vodovi za uklapanje TS 35/10kV „Tri krsta“ u 10kV mrežu, u Tivtu, investitora „CEDIS“ d.o.o. Podgorica, uslovi za izradu tehničke dokumentacije dati su na CD-u u prilogu

PRILOG: Uslovi za izradu tehničke dokumentacije(projektni zadatak), situacioni plan.

Obradio
Inženjer za pristup mreži I
Janko Marić, dipl.el.ing.



CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 5,
Büşanka Samardžić, dipl.el.ing.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 5
- a/a



Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Primljeno: 01-02-2022				
Organ. jed.	Klasif. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
09-333	21-604	14		



d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788

Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.vodovodtivat.com

PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČUNI: Hipotekarna banka: 520-62730-65

Prva Banka: 535-10055-81 NLB: 530-5112-03 Erste Bank: 540-11663-76 ckb: 510-4063-73

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI

"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 356-up-14/1

Tivat, 01.02.2022.

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za uređenje prostora

Na osnovu PREDLOGA PROGRAMSKOG ZADATKA broj 09-333/21-604/2 od 18.01.2022 god. (356-up-14 od 24.01.2022 god.-prijem) za izradu tehničke dokumentacije za trasu kablovskih-podzemnih vodova 10kV za uklopavanje u TS 35/10 kV „TRI KRTS“ u 10kV mrežu na koja prelazi preko kat.parc.br. 1088/2,1088/3,1147/1,1147/4,1045/76,1147/5,1045/75,1045/26,1147/7,1147/6,1045/69 KO Radovići, a na zahtjev „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM“ DOO iz Podgorice izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI

Na predmetnoj lokaciji D.O.O.Vodovod i kanalizacija Tivat nema svojih instalacija.



Tivat, 01.02.2022 god.

DOSTAVLJENO:

-Naslovu

-Arhivi

OBRADIO:
Lukšić Joško



DIREKTOR:

Krivokapić Alen





CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT

Adresa: Trg Magnolija br.1
Tivat, Crna Gora
tel: +382 (0)32 661 309,
www.opstinativat.me
e mail: privreda@opstinativat.me

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Broj: 10-322/22-UPI-44/1

Primljeno:	02-02-2022			
Organ. jed.	Klasif. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
09-333	21-604	15		

01.02.2022.godine

Za: Sekretarijat za uređenje prostora

Veza: 09-333/21-604/5 od 18.01.2022.godine

Predmet: Dostavljanje predloga programskog zadatka za trasu kablovskih – podzemnih vodova 10 kV za uklopavanje u TS 35/10 kV „TRI KRSTA“ u 10 kV mrežu, radi davanja mišljenja

U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje vodnih uslova, broj 10-322/22-UPI-44 od 24.01.2022.godine, obavještavamo vas da je ovaj organ u postupku izdavanja vodnih uslova utvrdio da predmetni radovi za trasu kablovskih-podzemnih vodova 10 Kv za uklopavanje u TS 35/10 Kv „TRI KRSTA“ U 10 Kv mrežu, ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu.

U skladu sa članom 115 stav 2 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07, „Službeni list CG, broj 32/11, 47/11, 48/15, 52/16 i 84/18) propisano je da ako se u postupku izdavanja vodnih uslova utvrdi da objekti i radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu ili da na njih ne može uticati vodni režim, organ nadležan za izdavanje vodnih uslova obavještava investitora da vodni uslovi nisu potrebni, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kako je utvrđeno da predmetnoj lokaciji nema značajnih vodotoka i slika organ je ocjenio da predmetni radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu, i time utvrđivanje vodnih uslova nije potrebno, u skladu sa citiranim članom Zakona.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. a/a

Ovlašćeno službeno lice

Samostalna savjetnica I

Radmila Kilibarda, dipl.ing.



Primijeno:	17-02-2022			
Organ. jed.	Klasif. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
09-333	21-604	20		



Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Adresa: Ul. Popa Jola Zeca br. 5
85310 Budva, Crna Gora

Website: www.regionalnivodovod.me

E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me
direktor@regionalnivodovod.me

Tel. br: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

Adresa: **Opština Tivat**
Sekretarijat za uređenje prostora
Vd Sekretar Milica Manojlović

Broj: 22-481/2

Datum: 15.2.2022 godine

Predmet: **Davanje mišljenja na dostavljeni predlog programskog zadatka za trasu kablovskih podzemnih vodova 10kV voda za uklapanje u TS 35/10 KV u 10 kV mrežu, Radovići, Tivat**

Poštovani,

Na vaš zahtijev br 09-333/21-604/10 od 1.2.2022. godine (n.br. 22-421/1 od 4.2.2022. godine) u kojem tražite davanje mišljenja na dostavljeni predlog programskog zadatka za trasu kablovskih podzemnih vodova 10kV voda za uklapanje u TS 35/10 KV u 10 kV mrežu, Radovići, Tivat, obavještavamo vas sljedeće.

Navedeo područje je udaljeno više stotina metara od cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema. Stoga nije potrebno preduzimati nikakve mjere u toku izgradnje predmetne infrastrukture, sa stanovišta zaštite regionalnog vodovodnog sistema, odnosno restriktivnih aktivnosti u zaštitnom pojasu cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema. Na osnovu navedenog nije potrebna nikakva dopuna programskog zadatka od strane našeg preduzeća.

S poštovanjem,

Koordinator za plansku i projektnu dokumentaciju

Svjetlana Lalić

Tehnički direktor

Ivan Špadijer

Dostavljeno: Naslovu,
a/a





**ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ТИВАТ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ**

Адреса: Трг Магнолија бр. 1
Тиват, Црна Гора
тел: +382 (0)32 661 309,
www.opstinativat.me
e mail: privreda@opstinativat.me

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ**

Број: 10-341/341/22-22/2
Датум: 31.01.2022. године

На основу члана 17 Закона о путевима ("Службени лист ЦГ" бр. 082/20), члана 9 Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима ("Службени лист ЦГ – општински прописи" бр. 024/12, 015/15 и 028/16), Секретаријат за привреду издаје:

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

за израду техничке документације за изградњу кабловских подземних водова 10kV за уклапање ТС35/10 „ТРИ КРСТА“ у 10kV мрежу који пролазе преко кат. парц. бр. 1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6, 1045/69 све КО Радовићи, општина Тиват у захвату ПППН за обално подручје Црне Горе до 2030 године

- На мјестима укрштања или тангирања далековода са локалним и некатегорисаним путевима, градским улицама, предвидјети, односно пројектовати и извести повећане мјере заштите и осигурање учесника у саобраћају од могућих последица које могу наступити или се десити пуштањем далековода у рад или од случајних хаварија у коридору далековода.

Обрадила:

Помоћник Секретара,
Милијана Дубак, спес.си менаџ у поморству



Доставити:

1. Наслову
2. Архиви
3. Досије



Broj: 0403 – 637/2

Podgorica, 04. 02. 2022. godine

Crna Gora

OPŠTINA TIVAT

Primljeno: 09-02-2022				
Organ. jed.	Klasif. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
09-333	21-604	16		

OPŠTINA TIVAT

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

– n/r v.d. Sekretarke Sekretarijata Milice Manojlović –

85 320 TIVAT

Trg magnolija broj 1

Predmet: Mišljenje na Predlog programskog zadatka

Dopisom broj: 09-333/21-604/4 od 18. 01. 2022. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102-637/1 dana 26. 01. 2022. godine, uz koji ste dostavili predlog programskog zadatka za trasu kablovskih – podzemnih vodova 10kV za uklapanje u TS 35/10kV „TRI KRSTA“ u 10kV mrežu, tražili ste od Agencije davanje mišljenja na isti. Trasa kablovskih – podzemnih 10kV vodova prolazi preko katastarskih parcela brojevi: 1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6, 1045/69, sve KO Radovići, opština Tivat, a u zahvatu PPPN za obalno područje Crne Gore do 2030. godine.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost smatra da je potrebno ispoštovati i sljedeće:

1. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sledeće:
 - Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19),
 - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 33/14),
 - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“ broj 41/15),
 - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“ broj 59/15 i 39/16) i
 - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“ broj 52/14).