



Crna Gora
Opština Tivat
Predsjednik

Crna Gora
11-08-2025

09-333/25-135/11			
------------------	--	--	--

Adresa: Trg magnolija br.1
Tivat, Crna Gora
tel: +382 (0)32 661-301
www.opstinativat.me
kabinet@opstinativat.me

Broj: 01-333/25-129/2

Datum: 08.08.2025.godine

Na osnovu člana 155 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list CG" broj 19/25), člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15, 28/16, 7/21, 32/23, 01/24, 26/24 i 25/25) i člana 72 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 024/18 i 009/20), Predsjednik Opštine Tivat, donosi

ODLUKU

o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa

- **MBTS10/0,4kV 2x1000kVA „VRIJES 2“ 2x1000 kVA, na dijelu kat.par.br. 1891/1 KO Mrčevac, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu na dijelu kat.par.br. 1891/1, 1891/2, 1890, 1878, 1904, 1900, 1899, 579/3 i 579/2 sve KO Mrčevac, u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 20/13), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/10) i DUP-a „Gradiošnica“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 32/11)**

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se pristupanje izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa i to - MBTS10/0,4kV 2x1000kVA „VRIJES 2“ 2x1000 kVA, na dijelu kat.par.br. 1891/1 KO Mrčevac, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu na dijelu kat.par.br. 1891/1, 1891/2, 1890, 1878, 1904, 1900, 1899, 579/3 i 579/2 sve KO Mrčevac, u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 20/13), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) i DUP-a „Gradiošnica“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 32/11).

Predložena trasa dva podzemna voda polaže se na dijelu kat.par.br. 1891/1, 1891/2, 1890, 1878, 1904, 1900, 1899, 579/3 i 579/2 sve KO Mrčevac, a u skladu sa situacionim planom dostavljenim uz zahtjev od strane investitora.

- Prvi vod, dužine oko 20m, je veza između postojeće trafostanice i planirane;
- Drugi vod, dužine oko 290m, postavlja se od MBTS „Vrijes“ do planirane MBTS „Vrijes 2“.

Član 2

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnijelo je „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo Podgorica (CEDIS).

Član 3

Glavni projekat izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta.

Član 4

Sastavni dio ove Odluke je i Nacrt Programskog zadatka sa elementima urbanističko tehničkih uslova, broj: 09-333/25-135/10 od 08.08.2025. godine.

Član 5

Ova Odluka će zajedno sa Programskim zadatkom biti stavljena na Javnu raspravu, koja će se objaviti u jednom lokalnom mediju i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrađivač,
Sekretarijat za uređenje prostora



PREDSJEDNIK OPŠTINE,
Željko Komnenović